



PROVINCIA DI PISTOIA

❖ Valutazione e riduzione delle interferenze

CONTRATTO "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI, MULTIFUNZIONI E FAX PROVINCIALI DAL 01/01/2009 AL 31/12/2010".

Ambienti di lavoro:

➤ Come da Allegato "A" e "B" al Capitolato speciale di Appalto.

(piano allegato al contratto)

Attività interferenti		Misure tecniche ed organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione/eliminazione dell'insorgenza di rischi causati dall'interferenza di più attività.	Rischio interferenza residua <i>Alto/Medio/Basso/Assente</i>
Movimentazione materiale	Attività di lavoro c/o uffici e transito dipendenti e personale esterno lungo le vie di accesso	La presenza di terzi appare ineliminabile durante l'orario di lavoro, si dovranno, pertanto, utilizzare specifiche cautele al fine di evitare infortuni durante la fase di movimentazione di materiali ed attrezzature (che dovrà sempre essere autorizzata e, preventivamente, comunicata)	<i>Medio</i> <i>in quanto è impossibile eliminare l'interferenza. OBBLIGO di DPI (guanti e scarpe, durante le attività che ne richiedono l'uso)</i>
Movimentazione materiale	Accesso facilitato disabili e personale dipendente	Si fa presente che gli ascensori ed i sollevatori per disabili non dovranno essere utilizzati come montacarichi (per carichi eccedenti le normali dimensioni e peso di un collo trasportabile con facilità) e che, pertanto, le ditte esterne si dovranno attrezzare con idonei mezzi per la movimentazione assistita sia per il transito orizzontale (ad esempio transpallet) che per la salita delle scale (ad es. carrelli per la movimentazione dei carichi a tre ruote). Quanto sopra vale in maniera categorica per i montascale per disabili al fine di garantirne al meglio l'efficienza e la funzionalità.	<i>Basso</i> <i>in quanto non è possibile escludere completamente l'uso degli elevatori a causa dell'assenza di montacarichi nella quasi totalità degli immobili provinciali..</i>
Attività di installazione attrezzature (personale ditta appaltatrice)	Attività di lavoro c/o i vari ambienti di lavoro del personale dipendente del datore di lavoro committente	Al fine di evitare le interferenze tra le due attività si prevede l'obbligo che, durante l'attività di installazione eseguita dall'appaltatore, il personale dipendente del committente sia assente dall'area interessata all'attività di installazione delle attrezzature. Il personale dell'appaltatore dovrà essere autonomo e numericamente sufficiente per tutte le attività di installazione. Si fa divieto al personale dipendente di interferire o coadiuvare il personale esterno.	<i>Assente</i>
Attività di installazione attrezzature (personale ditta appaltatrice)	Attività di lavoro c/o i vari ambienti di lavoro del personale dipendente del datore di lavoro committente	Blackout elettrico ed elettrocuzione. Prima di consegnare l'impianto alle varie imprese utilizzatrici è necessario verificare la funzionalità degli interruttori differenziali, il coordinamento con l'impianto di messa a terra e la resistenza della stessa.	<i>Basso</i> <i>in quanto non si effettuano interventi sull'impianto, ma solo l'allaccio delle apparecchiature alla rete. OBBLIGO di DPI (guanti da elettricista)</i>

